

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Инженерные системы.

Основной комплект рабочих чертежей.

Техническое задание на прокладку кабельных трасс.

1254-ТП-ИС.ТЗК

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. №подл.					

						1254-ТП-ИС.ТЗК			
						Ленинградская обл., дер. Силино			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом. Инженерные системы.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Дешко						ТП	1	30
Проверил	Петрова								
Н.контр.						Техническое задание На прокладку кабеля.	PetroInstall		

Раздел	Оборудование	Обозначение	Тип кабеля	Подключение	Маркировка	Марка кабеля	Длина (м)
<b>Бассейн, пом.18</b>							
Безопасность	Датчик движения охранный	DS18.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS18.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
		DS18.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS18.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
		DS18.3	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS18.3	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик пожарный	DF18.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF18.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
		DF18.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF18.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
		DF18.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF18.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Климат	Термостат	TS18.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS18.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS18.1.2	ПВС 4x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS18.1.3	ПВС 2x0,75	
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS18.1.4		
Датчик температуры		DT18.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT18.1	Belden 1583E.0U305	
АВ		Телевизор	TV18.1	Кабель спутник.ТВ	СО-1 пом.41	TV18.1.1	Tasker C408
			Кабель эфирн.ТВ	СО-1 пом.41	TV18.1.2	Tasker C408	
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV18.1.3	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV18.1.4	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV18.1.5	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV18.1.6	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV18.1.7	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV18.1.8	Belden 1583E.0U305	
			Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	TV18.1.4	ВВГнг 3x1,5	
	АС настенная	AS18.1	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS18.1	Tasker C276	
		AS18.2	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS18.2	Tasker C276	
		AS18.3	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS18.3	Tasker C276	
		AS18.4	Спикерный кабель	ЩСЧ-1 пом.27	AS18.4	Tasker C276	
	Сенсорная панель настенная	SP18.1	Кабель информационный	СО-1 пом.41	SP18.1.1	Belden 1583E.0U305	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SP18.1.2	ПВС 2x0,75	

Инв.№подл.  
Подл. и дата  
Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Техническое задание на прокладку кабельных трасс

Лист 2

Освещ.	Люстра	L18.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L18.1	ВВГнг 3x1,5
	Люстра	L18.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L18.2	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L18.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L18.3	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL18.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL18.1	ПВС 4x1
		VL18.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL18.2	ПВС 4x1
		VL15.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL15.1	ПВС 4x1
		VL16.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL16.1	ПВС 4x1
Электропит.	Розетка	P18.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P18.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P18.2.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P18.2	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P18.2.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P18.2.1	ВВГнг 3x2,5
<b>Моечная, пом.16</b>						
Безопасность	Датчик протечки	DW16.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW16.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF16.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF16.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS16.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS16.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS16.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS16.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS16.1.4	
	Термостат	TS15.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS15.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS15.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS15.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS15.1.4	
	Датчик температуры	DT16.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT16.1	Belden 1583E.0U305
АВ	АС потолочная стерео	AS16.1	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS16.1.1	Tasker C276
			Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS16.1.2	Tasker C276
Освещ.	Люстра	L16.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L16.1	ВВГнг 3x1,5

Парная, пом.15						
Безопасность	Датчик пожарный	DF15.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF15.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик температуры	DT15.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT15.1	Belden 1583E.0U305
АВ	АС настенная	AS15.1	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS15.1	Tasker C276
		AS15.2	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS15.2	Tasker C276
Эл.л. Освещ.	Люстра	L15.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L15.1	ВВГнг 3x1,5
	Каменка	P15.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L15.1	ВВГнг 5x4
Галерея, пом.12						
Безопасность	Датчик движения охранный	DS12.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS12.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
		DS12.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS12.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF12.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF12.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
		DF12.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF12.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS12.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	TS12.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	TS12.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	TS12.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS12.1.4	
	Датчик температуры	DT12.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT12.1	Belden 1583E.0U305
Освещ.	Встроенные светильники	L12.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L12.1	ВВГнг 3x1,5
	Датчик освещения	DL12.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL12.1	ПВС 4x1
Эл.л. м,	Розетка	P12.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P12.1	ВВГнг 3x2,5

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

Техническое задание на прокладку кабельных трасс

Туалет, пом.14						
Безопасность	Датчик движения охранный	DS14.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS14.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
		DS14.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS14.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF14.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF14.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
		DF14.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF14.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик протечки	DW14.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW14.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Освещ.	Встроенные светильники	L14.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L14.1	ВВГнг 3x1,5
	Датчик освещения	DL14.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL14.1	ПВС 4x1

Раздевалка, пом.13						
Безопасность	Датчик пожарный	DF13.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF13.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик протечки	DW13.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW13.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Освещ.	Встроенные светильники	L13.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L13.1	ВВГнг 3x1,5
	Бра у зеркала	L13.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L13.2	ВВГнг 3x1,5
	Датчик освещения	DL13.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL13.1	ПВС 4x1
	Выключатель	VL13.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL13.1	ПВС 4x1
Эл.пл. т.	Розетка	P13.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P13.1	ВВГнг 3x2,5

Электрощитовая, пом.11						
Безопасность	Датчик движения охранный	DS11.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS11.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF11.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF11.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
		DF11.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF11.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Видеокамера	VCO.17	Кабель информационный	СО-1 пом.41	VCO.17.1	Belden 1583E.0U305
		Кабель силовой	СО-1 пом.41	VCO.17.2	ШВВП 2x0,5	
Освещ.	Встроенные светильники	L11.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L11.1	ВВГнг 3x1,5

Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

Техническое задание на прокладку кабельных трасс

	Датчик освещения	DL11.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL11.1	ПВС 4x1	
<b>Агрегатная, пом.10</b>							
Безопасность	Датчик движения охранный	DS10.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS10.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик пожарный	DF10.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF10.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик газа	DG10.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DG10.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик протечки	DW10.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW10.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик протечки	DW10.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW10.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Видеокамера	VCO.15	Кабель информационный	СО-1 пом.41	VCO.15.1	Belden 1583E.0U305	
			Кабель силовой	СО-1 пом.41	VCO.15.2	ШВВП 2x0,5	
Климат	Термостат	TS10.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS10.1.1	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS10.1.2	ПВС 4x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS10.1.3	ПВС 2x0,75	
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS10.1.4		
	Датчик температуры	DT10.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT10.1	Belden 1583E.0U305	
Освещ.	Технический свет	L10.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L10.1	ВВГнг 3x1,5	
	Выключатель	VL18.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL18.1	ПВС 4x1	
Эл.пит.	Розетка	P10.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P10.1	ВВГнг 3x2,5	
		P10.2.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P10.2	ВВГнг 3x2,5	
		P10.2.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P10.2.1	ВВГнг 3x2,5	
		P10.2.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P10.2.2	ВВГнг 3x2,5	
		P10.2.4	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P10.2.3	ВВГнг 3x2,5	
		P10.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P10.3	ВВГнг 3x2,5	
<b>Санузел, пом.8</b>							
Безопасность	Датчик движения охранный	DS8.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS8.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	

Инв.№подл. Подл. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку кабельных трасс

Лист  
6

	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF8.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF8.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>
	<i>Датчик протечки</i>	<i>DW8.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DW8.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>
<i>Климат</i>	<i>Термостат</i>	<i>TS8.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS8.1.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>
			<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS8.1.2</i>	<i>ПВС 4x0,75</i>
			<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS8.1.3</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>
			<i>датчик температуры теплого пола</i>	<i>теплый пол</i>	<i>TS8.1.4</i>	
	<i>Датчик температуры</i>	<i>DT8.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>DT8.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>
<i>Освещ.</i>	<i>Светильник</i>	<i>L8.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L8.1</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>
	<i>Бра у зеркала</i>	<i>L8.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L8.2</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>
	<i>Светильник</i>	<i>L8.3</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L8.3</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>
	<i>Датчик освещения</i>	<i>DL8.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>DL8.1</i>	<i>ПВС 4x1</i>
	<i>Датчик освещения</i>	<i>DL8.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>DL8.2</i>	<i>ПВС 4x1</i>
	<i>Выключатель</i>	<i>VL8.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL8.1</i>	<i>ПВС 4x1</i>
<i>Эл.пит.</i>	<i>Розетка</i>	<i>P13.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P13.1</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>

**Постирочная, пом.4**

<i>Безопасность</i>	<i>Датчик движения охранный</i>	<i>DS4.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DS4.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>
	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF4.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF4.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>
	<i>Датчик протечки</i>	<i>DW4.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DW4.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>
<i>Климат</i>	<i>Термостат</i>	<i>TS4.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS4.1.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>
			<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS4.1.2</i>	<i>ПВС 4x0,75</i>
			<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS4.1.3</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>
			<i>датчик температуры теплого пола</i>	<i>теплый пол</i>	<i>TS4.1.4</i>	
	<i>Датчик температуры</i>	<i>DT4.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>DT4.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>
<i>Освещ.</i>	<i>Светильник</i>	<i>L4.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L4.1</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

	Выключатель	VL4.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL4.1	ПВС 4x1	
Эл.пит.	Розетка	P4.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P4.1	ВВГнг 3x2,5	
	Розетка стиральная машина 1	P4.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P4.2	ВВГнг 3x2,5	
	Розетка стиральная машина 2	P4.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P4.3	ВВГнг 3x2,5	
	Розетка сушильная машина	P4.4	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P4.4	ВВГнг 3x2,5	
<b>Кухня, пом.7</b>							
Безопасность	Датчик движения охранный	DS7.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS7.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик пожарный	DF7.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF7.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик газа	DG7.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DG7.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик протечки	DW7.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW7.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
Климат	Термостат	TS7.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS7.1.1	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS7.1.2	ПВС 4x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS7.1.3	ПВС 2x0,75	
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS7.1.4		
	Датчик температуры	DT7.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT7.1	Belden 1583E.0U305	
	Выключатель вентиляции	V7.1	Кабель силовой	ЩСЧ-М пом.27	V7.1	ПВС 2x1	
	Телевизор	TV7.1	Кабель спутник ТВ	СО-1 пом.41	TV7.1.1	Tasker C408	
		Кабель эфирн.ТВ	СО-1 пом.41	TV7.1.2	Tasker C408		
		Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV7.1.3	Belden 1583E.0U305		
		Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV7.1.4	Belden 1583E.0U305		
		Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV7.1.5	Belden 1583E.0U305		
		Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV7.1.6	Belden 1583E.0U305		
		Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV7.1.7	Belden 1583E.0U305		
		Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV7.1.8	Belden 1583E.0U305		
		Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	TV7.1.4	ВВГнг 3x1,5		
АВ	АС потолочная	AS7.1	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS7.1	Tasker C276	
		AS7.2	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS7.2	Tasker C276	
Осв.	Подсветка фартука	L7.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L7.1	ВВГнг 3x1,5	

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

	Люстра	L7.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L7.2	ВВГнг 3x1,5	
		Бра	L7.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L7.3	ВВГнг 3x1,5
		Выключатель	VL7.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL7.1	ПВС 4x1
			VL7.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL7.2	ПВС 4x1
			VL15.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL15.1	ПВС 4x1
			VL16.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL16.1	ПВС 4x1
		Электропит,	Розетка	P7.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P7.1
Розетка	P7.2.1		Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P7.2	ВВГнг 3x2,5	
Розетка	P7.2.2		Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P7.2.1	ВВГнг 3x2,5	
Розетка	P7.3		Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P7.3	ВВГнг 3x2,5	
<b>Холл-галерея, пом.4</b>							
Безопасно сть	Датчик пожарный	DF4.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF4.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик пожарный	DF4.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF4.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
Климат	Термостат	TS4.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS4.1.1	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS4.1.2	ПВС 4x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS4.1.3	ПВС 2x0,75	
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS4.1.4		
Освещ.	Светильник	L4.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L4.1	ВВГнг 3x1,5	
	Светильник	L4.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L4.2	ВВГнг 3x1,5	
	Выключатель	VL4.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL4.1	ПВС 4x1	
<b>Столовая, пом.6</b>							
Безопасность	Датчик движения охранный	DS6.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS6.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик пожарный	DF6.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF6.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
		DF6.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF6.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
Климат	Термостат	TS6.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS6.1.1	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS6.1.2	ПВС 4x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS6.1.3	ПВС 2x0,75	

			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS6.1.4	
	Датчик температуры	DT6.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT6.1	Belden 1583E.0U305
	Выключатель вентиляции	V6.1	Кабель силовой	ЩСУ-М пом.27	V6.1	ПВС 2x1
АВ	Сенсорная панель настенная	SP6.1	Кабель информационный	СО-1 пом.41	SP6.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SP6.1.2	ПВС 2x0,75
	АС настенная	AS6.1	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS6.1	Tasker C276
		AS6.2	Спикерный кабель	СО-1 пом.41	AS6.2	Tasker C276
Освещ.	Люстра	L6.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L6.1	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L6.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L6.2	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL6.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL6.1	ПВС 4x1
		VL6.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL6.2	ПВС 4x1
		VL15.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL15.1	ПВС 4x1
		VL16.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL16.1	ПВС 4x1
Электроп ит,	Розетка	P6.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P6.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P6.1.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P6.1.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P6.1.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P6.1.2	ВВГнг 3x2,5

**Гостиная, пом.5**

Безопасность	Датчик движения охранный	DS5.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS5.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
		DS5.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS5.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF5.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF5.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
		DF5.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF5.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Климат	Термостат	TS5.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	TS5.1.1
			Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	TS5.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	TS5.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS5.1.4	

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

АВ	Датчик температуры	DT5.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT5.1	Belden 1583E.0U305
	Телевизор	TV5.1	Кабель спутник.TB	СО-1 пом.41	TV5.1.1	Tasker C408
			Кабель эфирн.TB	СО-1 пом.41	TV5.1.2	Tasker C408
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV5.1.3	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV5.1.4	Belden 1583E.0U305
			Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	TV5.1.4	ВВГнг 3x1,5
	Стойка с оборудованием СО-3	СО3.1	Кабель спутник.TB	СО-1 пом.41	СО3.1.1	Tasker C408
			Кабель эфирн.TB	СО-1 пом.41	СО3.1.2	Tasker C408
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	СО3.1.3	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	СО3.1.4	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	СО3.1.5	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	СО3.1.6	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	СО3.1.7	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	СО3.1.8	Belden 1583E.0U305
			Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	СО3.1.9	ВВГнг 3x2,5
Кабель HDMI			TV5.1	СО3.1.10	HDMI cable	
Кабель HDMI			TV5.1	СО3.1.11	HDMI cable	
Кабель Optical			TV5.1	СО3.1.12	Optical cable	
АС настенная	AS5.1	Спикерный кабель	СО-3 пом.5	AS5.1	Tasker C276	
		Спикерный кабель	СО-3 пом.5	AS5.2	Tasker C276	
		Спикерный кабель	СО-3 пом.5	AS5.3	Tasker C276	
		Спикерный кабель	СО-3 пом.5	AS5.4	Tasker C276	
		Спикерный кабель	СО-3 пом.5	AS5.4	Tasker C276	
Сабвуфер	SW5.1	Сабвуферный кабель	СО-3 пом.5	SW5.1	Tasker C908	
Освещ.	Люстра	L5.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L5.1	ВВГнг 3x1,5
	Люстра	L5.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L5.2	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L5.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L5.3	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L5.4	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L5.4	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL5.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL5.1.1	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL5.1.2	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL5.2.1	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL5.2.2	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL5.3.1	ПВС 4x1
	Переключатель	PL5.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL5.1.1	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL5.1.2	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL5.2.1	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL5.2.2	ПВС 4x1
Кабель силовой			ЩО-1 пом.27	PL5.3.1	ПВС 4x1	
Кабель силовой			ЩО-1 пом.27	PL5.3.1	ПВС 4x1	

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

Электропит,	Розетка	P5.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P5.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P5.2.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P5.2	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P5.2.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P5.2.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P5.3.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P5.3	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P5.3.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P5.3.1	ВВГнг 3x2,5

**Прихожая, пом.1**

Безопасность	Датчик движения охранный	DS1.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS1.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF1.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF1.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS1.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS1.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS1.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS1.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS1.1.4	
	Термостат	TS2.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS2.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS2.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS2.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS2.1.4	
	Датчик температуры	DT1.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT1.1	Belden 1583E.0U305
Освещ.	Люстра	L1.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L1.1	ВВГнг 3x1,5
	Люстра и бра у входа	L01.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.1	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL1.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL1.1	ПВС 4x1
		VL1.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL1.2	ПВС 4x1
	Датчик освещения	DL1.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	DL1.1	ПВС 4x1
Электр опит,	Розетка	P1.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P1.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P1.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P1.1.2	ВВГнг 3x2,5

**Гардероб, пом.2**

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

Безопасность	Датчик движения охранный	DS2.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS2.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF2.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF2.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Датчик температуры	DT2.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT2.1	Belden 1583E.0U305
Освещ.	Люстра	L2.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L2.1	ВВГнг 3x1,5
	Датчик освещения	DL2.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	DL2.1	ПВС 4x1
<b>Спальня, пом.19</b>						
Безопасность	Датчик движения охранный	DS19.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS19.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF19.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF19.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS19.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS19.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS19.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS19.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS19.1.4	
	Датчик температуры	DT19.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT19.1	Belden 1583E.0U305
	Выключатель вентиляции	V19.1	Кабель силовой	ЩСЧ-М пом.27	V19.1	ПВС 2x1
АВ	Телевизор	TV19.1	Кабель спутник ТВ	СО-1 пом.41	TV19.1.1	Tasker C408
			Кабель эфирн ТВ	СО-1 пом.41	TV19.1.2	Tasker C408
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV19.1.3	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV19.1.4	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV19.1.5	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV19.1.6	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV19.1.19	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV19.1.8	Belden 1583E.0U305
Освещ.	Люстра	L19.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	TV19.1.4	ВВГнг 3x1,5

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

		<i>Бра</i>	<i>L19.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L19.2</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>
		<i>Бра</i>	<i>L19.3</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L19.3</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>
		<i>Выключатель</i>	<i>VL19.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL19.1.1</i>	<i>ПВС 4x1</i>
				<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL19.1.2</i>	<i>ПВС 4x1</i>
			<i>VL19.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL19.2</i>	<i>ПВС 4x1</i>
			<i>VL19.3</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL15.1</i>	<i>ПВС 4x1</i>
		<i>Переключатель</i>	<i>PL19.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>PL19.1.1</i>	<i>ПВС 4x1</i>
				<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>PL19.1.2</i>	<i>ПВС 4x1</i>
<i>Электропит.</i>	<i>Розетка</i>	<i>P19.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P19.1</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
	<i>Розетка</i>	<i>P19.2.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P19.2</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
	<i>Розетка</i>	<i>P19.2.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P19.2.1</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
	<i>Розетка</i>	<i>P19.2.3</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P19.2.2</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
<b>Гардероб, пом.20</b>							
<i>Безопасность</i>	<i>Датчик движения охранный</i>	<i>DS20.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DS20.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>	
	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF20.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF20.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>	
<i>Климат</i>	<i>Термостат</i>	<i>TS20.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS20.1.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
			<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS20.1.2</i>	<i>ПВС 4x0,75</i>	
			<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>TS20.1.3</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
			<i>датчик температуры теплого пола</i>	<i>теплый пол</i>	<i>TS20.1.4</i>		
	<i>Датчик температуры</i>	<i>DT20.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСЧ-1 пом.27</i>	<i>DT20.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
<i>Освещ.</i>	<i>Люстра</i>	<i>L20.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L20.1</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>	
	<i>Бра</i>	<i>L20.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L20.2</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>	
	<i>Датчик освещения</i>	<i>DL20.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>DL20.1</i>	<i>ПВС 4x1</i>	
<i>Электропит. ил.</i>	<i>Розетка</i>	<i>P20.1.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P20.1</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
	<i>Розетка</i>	<i>P20.1.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P20.1.1</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
	<i>Розетка</i>	<i>P20.1.3</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P20.1.2</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
<b>Санузел, пом.21</b>							

Безопасность	Датчик движения охранный	DS21.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS21.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF21.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF21.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик протечки	DW21.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW21.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS21.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS21.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS21.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS21.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS21.1.4	
	Датчик температуры	DT21.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT21.1	Belden 1583E.0U305
Освещ.	Люстра	L21.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L21.1	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L21.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L21.2	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL21.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL21.1	ПВС 4x1
	Датчик освещения	DL21.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	DL21.1	ПВС 4x1
Электр. шт.	Розетка	P21.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P21.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P21.1.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P21.1.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P21.1.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P21.1.2	ВВГнг 3x2,5
<b>Спальня, пом.22</b>						
Безопасность	Датчик движения охранный	DS22.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS22.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF22.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF22.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS22.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS22.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS22.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS22.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS22.1.4	
	Датчик температуры	DT22.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT22.1	Belden 1583E.0U305

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

	Выключатель вентиляции	V22.1	Кабель силовой	ЩСУ-М пом.27	V22.1	ПВС 2x1	
АВ	Телевизор	TV22.1	Кабель спутник ТВ	ЩО-1 пом.41	TV22.1.1	Tasker C408	
			Кабель эфирн.ТВ	ЩО-1 пом.41	TV22.1.2	Tasker C408	
			Кабель информационный	ЩО-1 пом.41	TV22.1.3	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩО-1 пом.41	TV22.1.4	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩО-1 пом.41	TV22.1.5	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩО-1 пом.41	TV22.1.6	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩО-1 пом.41	TV22.1.22	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩО-1 пом.41	TV22.1.8	Belden 1583E.0U305	
			Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	TV22.1.4	ВВГнг 3x1,5	
Освещ.	Люстра	L22.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L22.1	ВВГнг 3x1,5	
	Бра	L22.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L22.2	ВВГнг 3x1,5	
	Бра	L22.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L22.3	ВВГнг 3x1,5	
	Выключатель	VL22.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL22.1.1	ПВС 4x1	
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL22.1.2	ПВС 4x1	
		VL22.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL22.2	ПВС 4x1	
		VL22.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL22.3	ПВС 4x1	
	Переключатель	PL22.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL22.1.1	ПВС 4x1	
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL22.1.2	ПВС 4x1	
Электропит.	Розетка	P22.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P22.1	ВВГнг 3x2,5	
	Розетка	P22.2.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P22.2	ВВГнг 3x2,5	
	Розетка	P22.2.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P22.2.1	ВВГнг 3x2,5	
	Розетка	P22.2.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P22.2.2	ВВГнг 3x2,5	
<b>Техпомещение, пом.27</b>							
Безопасность	Датчик движения охранный	DS27.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS27.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик пожарный	DF27.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF27.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик протечки	DW27.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW27.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
Климат	Датчик температуры	DT27.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT27.1	Belden 1583E.0U305	
Освещ.	Светильник	L27.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L27.1	ВВГнг 3x1,5	
	Выключатель	VL27.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL27.1	ПВС 4x1	

Инв.№подл. Подл. и дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Техническое задание на прокладку кабельных трасс

Электр. трасса	Розетка	P27.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P27.1	ВВГнг 3х2,5
----------------	---------	---------	----------------	-------------	-------	-------------

**Санузел, пом.26**

Безопасность	Датчик движения охранный	DS26.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS26.1	КСРЭВнг-FRLS 4х0,5
	Датчик пожарный	DF26.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF26.1	КСРЭВнг-FRLS 4х0,5
	Датчик протечки	DW26.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW26.1	КСРЭВнг-FRLS 4х0,5
	Датчик протечки	DW26.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW26.2	КСРЭВнг-FRLS 4х0,5
	Датчик протечки	DW26.3	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW26.3	КСРЭВнг-FRLS 4х0,5
	Климат	Термостат	TS26.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS26.1.1
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS26.1.2	ПВС 4х0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS26.1.3	ПВС 2х0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS26.1.4	
Датчик температуры		DT26.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT26.1	Belden 1583E.0U305
Освещ.		Люстра	L26.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L26.1
	Бра	L26.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L26.2	ВВГнг 3х1,5
	Бра	L26.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L26.3	ВВГнг 3х1,5
	Выключатель	VL26.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL26.1	ПВС 4х1
	Выключатель	VL26.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL26.2	ПВС 4х1
	Электр. опит.	Розетка	P26.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P26.1
Розетка		P26.1.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P26.1.1	ВВГнг 3х2,5

**Гардероб, пом.25**

Безопасность	Датчик движения охранный	DS25.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS25.1	КСРЭВнг-FRLS 4х0,5
	Датчик пожарный	DF25.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF25.1	КСРЭВнг-FRLS 4х0,5
Климат	Термостат	TS25.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS25.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS25.1.2	ПВС 4х0,75

Инв.№подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Техническое задание на прокладку кабельных трасс

			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS25.1.3	ПВС 2x0,75		
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS25.1.4			
		Датчик температуры	DT25.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT25.1	Belden 1583E.0U305	
Освещ.	Люстра	L25.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L25.1	ВВГнг 3x1,5		
	Датчик освещения	DL25.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	DL25.1	ПВС 4x1		
Электр.	Розетка	P25.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P25.1	ВВГнг 3x2,5		
<b>Спальня, пом.24</b>								
Безопасность	Датчик движения охранный	DS24.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS24.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5		
	Датчик пожарный	DF24.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF24.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5		
Климат	Термостат	TS24.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS24.1.1	Belden 1583E.0U305		
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS24.1.2	ПВС 4x0,75		
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS24.1.3	ПВС 2x0,75		
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS24.1.4			
	Датчик температуры	DT24.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT24.1	Belden 1583E.0U305		
	Выключатель вентиляции	V24.1	Кабель силовой	ЩСЧ-М пом.27	V24.1	ПВС 2x1		
АВ	Телевизор	TV24.1	Кабель спутник.ТВ	СО-1 пом.41	TV24.1.1	Tasker C408		
			Кабель эфирн.ТВ	СО-1 пом.41	TV24.1.2	Tasker C408		
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV24.1.3	Belden 1583E.0U305		
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV24.1.4	Belden 1583E.0U305		
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV24.1.5	Belden 1583E.0U305		
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV24.1.6	Belden 1583E.0U305		
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV24.1.24	Belden 1583E.0U305		
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV24.1.8	Belden 1583E.0U305		
		Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	TV24.1.4	ВВГнг 3x1,5			
Освещ.	Люстра	L24.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L24.1	ВВГнг 3x1,5		
	Бра	L24.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L24.2	ВВГнг 3x1,5		
	Бра	L24.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L24.3	ВВГнг 3x1,5		

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

		Выключатель	VL24.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL24.1.1	ПВС 4x1
				Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL24.1.2	ПВС 4x1
			VL24.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL24.2	ПВС 4x1
			VL24.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL24.3	ПВС 4x1
		Переключатель	PL24.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL24.1.1	ПВС 4x1
				Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL24.1.2	ПВС 4x1
Электропит.		Розетка	P24.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P24.1	ВВГнг 3x2,5
		Розетка	P24.2.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P24.2	ВВГнг 3x2,5
		Розетка	P24.2.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P24.2.1	ВВГнг 3x2,5
		Розетка	P24.2.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P24.2.2	ВВГнг 3x2,5
<b>Спальня, пом.28</b>							
Безопасность		Датчик движения охранный	DS28.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS28.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
		Датчик пожарный	DF28.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF28.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат		Термостат	TS28.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	TS28.1.1	Belden 1583E.0U305
				Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	TS28.1.2	ПВС 4x0,75
				Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	TS28.1.3	ПВС 2x0,75
				датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS28.1.4	
		Датчик температуры	DT28.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT28.1	Belden 1583E.0U305
		Выключатель вентиляции	V28.1	Кабель силовой	ЩСУ-М пом.27	V28.1	ПВС 2x1
АВ		Телевизор	TV28.1	Кабель спутник ТВ	СО-1 пом.41	TV28.1.1	Tasker C408
				Кабель эфирн ТВ	СО-1 пом.41	TV28.1.2	Tasker C408
				Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV28.1.3	Belden 1583E.0U305
				Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV28.1.4	Belden 1583E.0U305
				Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV28.1.5	Belden 1583E.0U305
				Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV28.1.6	Belden 1583E.0U305
				Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV28.1.28	Belden 1583E.0U305
				Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV28.1.8	Belden 1583E.0U305
				Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	TV28.1.4	ВВГнг 3x1,5
Освеж.		Люстра	L28.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L28.1	ВВГнг 3x1,5

Электропит,	Бра	L28.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L28.2	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L28.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L28.3	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL28.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL28.1.1	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL28.1.2	ПВС 4x1
		VL28.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL28.2	ПВС 4x1
		VL28.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL28.3	ПВС 4x1
	Переключатель	PL28.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL28.1.1	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL28.1.2	ПВС 4x1
	Розетка	P28.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P28.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P28.2.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P28.2	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P28.2.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P28.2.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P28.2.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P28.2.2	ВВГнг 3x2,5

Спальня, пом.32						
Безопасность	Датчик движения охранный	DS32.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS32.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF32.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF32.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS32.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS32.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS32.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS32.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS32.1.4	
	Датчик температуры	DT32.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT32.1	Belden 1583E.0U305
	Выключатель вентиляции	V32.1	Кабель силовой	ЩСЧ-М пом.27	V32.1	ПВС 2x1
	АВ	Телевизор	TV32.1	Кабель спутник ТВ	СО-1 пом.41	TV32.1.1
			Кабель эфирн.ТВ	СО-1 пом.41	TV32.1.2	Tasker C408
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV32.1.3	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV32.1.4	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV32.1.5	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV32.1.6	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV32.1.32	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	СО-1 пом.41	TV32.1.8	Belden 1583E.0U305
		Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	TV32.1.4	ВВГнг 3x1,5	

Инв.№подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку кабельных трасс

Освещ.	Люстра	L32.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L32.1	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L32.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L32.2	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L32.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L32.3	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL32.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL32.1.1	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL32.1.2	ПВС 4x1
		VL32.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL32.2	ПВС 4x1
		VL32.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL32.3	ПВС 4x1
	Переключатель	PL32.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL32.1.1	ПВС 4x1
			Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	PL32.1.2	ПВС 4x1
	Электропит.	Розетка	P32.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P32.1
Розетка		P32.2.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P32.2	ВВГнг 3x2,5
Розетка		P32.2.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P32.2.1	ВВГнг 3x2,5
Розетка		P32.2.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P32.2.2	ВВГнг 3x2,5
<b>Санузел, пом.31</b>						
Безопасность	Датчик движения охранный	DS31.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS31.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF31.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF31.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик протечки	DW31.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW31.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик протечки	DW31.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW31.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS31.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS31.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS31.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS31.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS31.1.4	
	Датчик температуры	DT31.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT31.1	Belden 1583E.0U305
Освещ.	Люстра	L31.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L31.1	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L31.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L31.2	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL31.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL31.1	ПВС 4x1
	Выключатель	VL31.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL31.2	ПВС 4x1
Электропит.	Розетка	P31.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P31.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P31.1.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P31.1.1	ВВГнг 3x2,5

**Санузел, пом.30**

Безопасность	Датчик движения охранный	DS30.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS30.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF30.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF30.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик протечки	DW30.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW30.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик протечки	DW30.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW30.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик протечки	DW30.3	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW30.3	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Климат	Термостат	TS30.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS30.1.1
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS30.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS30.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS30.1.4	
Датчик температуры		DT30.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	DT30.1	Belden 1583E.0U305
Освещ.	Люстра	L30.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L30.1	ВВГнг 3x1,5
	Бра	L30.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L30.2	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL30.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL30.1	ПВС 4x1
	Выключатель	VL30.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL30.2	ПВС 4x1
Электр опит,	Розетка	P30.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P30.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетка	P30.1.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P30.1.1	ВВГнг 3x2,5

**Спальня, пом.29**

Безопасность	Датчик движения охранный	DS29.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DS29.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
	Датчик пожарный	DF29.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF29.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5
Климат	Термостат	TS29.1	Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS29.1.1	Belden 1583E.0U305
			Кабель информационный	ЩСЧ-1 пом.27	TS29.1.2	ПВС 4x0,75
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	TS29.1.3	ПВС 2x0,75
			датчик температуры теплого пола	теплый пол	TS29.1.4	

Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

	<i>Датчик температуры</i>	<i>DT29.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>DT29.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
	<i>Выключатель вентиляции</i>	<i>V29.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-М пом.27</i>	<i>V29.1</i>	<i>ПВС 2x1</i>	
<i>АВ</i>	<i>Телевизор</i>	<i>TV29.1</i>	<i>Кабель спутник ТВ</i>	<i>СО-1 пом.41</i>	<i>TV29.1.1</i>	<i>Tasker C408</i>	
			<i>Кабель эфирн.ТВ</i>	<i>СО-1 пом.41</i>	<i>TV29.1.2</i>	<i>Tasker C408</i>	
			<i>Кабель информационный</i>	<i>СО-1 пом.41</i>	<i>TV29.1.3</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
			<i>Кабель информационный</i>	<i>СО-1 пом.41</i>	<i>TV29.1.4</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
			<i>Кабель информационный</i>	<i>СО-1 пом.41</i>	<i>TV29.1.5</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
			<i>Кабель информационный</i>	<i>СО-1 пом.41</i>	<i>TV29.1.6</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
			<i>Кабель информационный</i>	<i>СО-1 пом.41</i>	<i>TV29.1.29</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
			<i>Кабель информационный</i>	<i>СО-1 пом.41</i>	<i>TV29.1.8</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
			<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>TV29.1.4</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>	
<i>Освещ.</i>	<i>Люстра</i>	<i>L29.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L29.1</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>	
	<i>Бра</i>	<i>L29.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L29.2</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>	
	<i>Бра</i>	<i>L29.3</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>L29.3</i>	<i>ВВГнг 3x1,5</i>	
	<i>Выключатель</i>	<i>VL29.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL29.1.1</i>	<i>ПВС 4x1</i>	
			<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL29.1.2</i>	<i>ПВС 4x1</i>	
		<i>VL29.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL29.2</i>	<i>ПВС 4x1</i>	
		<i>VL29.3</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>VL29.3</i>	<i>ПВС 4x1</i>	
	<i>Переключатель</i>	<i>PL29.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>PL29.1.1</i>	<i>ПВС 4x1</i>	
		<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩО-1 пом.27</i>	<i>PL29.1.2</i>	<i>ПВС 4x1</i>		
<i>Электропит.</i>	<i>Розетка</i>	<i>P29.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P29.1</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
	<i>Розетка</i>	<i>P29.2.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P29.2</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
	<i>Розетка</i>	<i>P29.2.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P29.2.1</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	
	<i>Розетка</i>	<i>P29.2.3</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩС-1 пом.27</i>	<i>P29.2.2</i>	<i>ВВГнг 3x2,5</i>	

**Мансарда**

<i>Безопасность</i>	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF4.1.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF4.1.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>	
	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF4.2.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF4.2.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>	
	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF4.2.2</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF4.2.2</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>	
	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF4.3.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF4.3.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>	
	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF4.4.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF4.4.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>	
	<i>Датчик пожарный</i>	<i>DF4.5.1</i>	<i>Кабель для систем безопасности</i>	<i>ЩБ-1 пом.41</i>	<i>DF4.5.1</i>	<i>КСРЭВнг-FRLS 4x0,5</i>	
<i>Климат</i>							
	<i>Датчик температуры</i>	<i>DT4.1.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>DT4.1.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	
	<i>Датчик температуры</i>	<i>DT4.2.1</i>	<i>Кабель информационный</i>	<i>ЩСУ-1</i>	<i>DT4.2.1</i>	<i>Belden 1583E.0U305</i>	

Инв.№подл. Подл. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

				пом.27			
	Датчик температуры	DT43.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT43.1	Belden 1583E.0U305	
	Датчик температуры	DT44.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT44.1	Belden 1583E.0U305	
	Датчик температуры	DT45.1	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	DT45.1	Belden 1583E.0U305	
Освещ.	Светильник	L41.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L41.1	ВВГнг 3x1,5	
	Светильник	L42.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L42.1	ВВГнг 3x1,5	
	Светильник	L42.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L42.2	ВВГнг 3x1,5	
	Светильник	L43.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L43.1	ВВГнг 3x1,5	
	Светильник	L44.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L44.1	ВВГнг 3x1,5	
	Светильник	L45.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L45.1	ВВГнг 3x1,5	
	Выключатель	VL41.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL41.1	ПВС 4x1	
	Выключатель	VL42.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL42.1	ПВС 4x1	
	Выключатель	VL42.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL42.2	ПВС 4x1	
	Выключатель	VL43.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL43.1	ПВС 4x1	
	Выключатель	VL44.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL44.1	ПВС 4x1	
	Выключатель	VL45.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL45.1	ПВС 4x1	
Электропит.	Розетка	P42.1.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P42.1	ВВГнг 3x2,5	
		P42.1.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P42.1.1	ВВГнг 3x2,5	
		P42.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P42.2	ВВГнг 3x2,5	
		P42.3.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P42.3	ВВГнг 3x2,5	
		P42.3.2	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P42.3.1	ВВГнг 3x2,5	
		P42.3.3	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P42.3.2	ВВГнг 3x2,5	
		P43.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P43.1	ВВГнг 3x2,5	
		P44.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P44.1	ВВГнг 3x2,5	
		P45.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P45.1	ВВГнг 3x2,5	
	<b>Техподполье бассейна, пом.27</b>						

Безопасность	Датчик пожарный	DF27.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF27.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик пожарный	DF27.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF27.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик пожарный	DF27.3	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DF27.3	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик протечки	DW27.1	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW27.1	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик протечки	DW27.2	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW27.2	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
	Датчик протечки	DW27.3	Кабель для систем безопасности	ЩБ-1 пом.41	DW27.3	КСРЭВнг-FRLS 4x0,5	
Климат	Видеокамера	VC0.14	Кабель информационный	СО-1 пом.41	VC0.14.1	Belden 1583E.0U305	
			Кабель силовой	СО-1 пом.41	VC0.14.2	ШВВП 2x0,5	
	Датчик температуры	DT27.1	Кабель информационный	ЩСУ-1	DT27.1	Belden 1583E.0U305	

Инв.№подл. Подл. и дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

Лист  
24

Освещ.	Светильник	L27.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L27.1	ВВГнг 3x1,5	
	Выключатель	VL27.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL27.1	ПВС 4x1	

**Участок**

Безопасность	Видеокамера	VCO.1	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.1.1 VCO.1.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.2	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.2.1 VCO.2.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.3	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.3.1 VCO.3.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.4	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.4.1 VCO.4.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.5	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.5.1 VCO.5.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.6	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.6.1 VCO.6.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.7	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.7.1 VCO.7.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.8	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.8.1 VCO.8.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.9	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.9.1 VCO.9.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.10	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.10.1 VCO.10.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.11	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.11.1 VCO.11.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.12	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.12.1 VCO.12.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.13	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.13.1 VCO.13.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Видеокамера	VCO.14	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	VCO.14.1 VCO.14.2	Belden 1583E.0U305 ШВВП 2x0,5	
	Домофон	ВПД.01	Кабель информационный Кабель силовой	СО-1 пом.41 СО-1 пом.41	ВПД.01.1 ВПД.01.2	Belden 1583E.0U305 ВВГнг 3x1,5	
Климат	Погодная станция	ПС01	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	ПС01.1	Belden 1583E.0U305	
			Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	ПС01.2	Belden 1583E.0U305	
	Датчик освещенности	ДОСВ01	Кабель информационный	ЩСУ-1 пом.27	ДОСВ01	Belden 1583E.0U305	

Инв.№подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Освещ.	Фасадный светильник	L01.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.1	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.2	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.3	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.4	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.4	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.5	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.5	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.6	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.6	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.7	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.7	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.8	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.8	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.9	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.9	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.10	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.10	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.11	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.11	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.12	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.12	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.13	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.13	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.14	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.14	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.15	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.15	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.16	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.16	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.17	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.17	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.18	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.18	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.19	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.19	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.20	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.20	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.21	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.21	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.22	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.22	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.23	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.23	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.24	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.24	ВВГнг 3x1,5
	Фасадный светильник	L01.25	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L01.25	ВВГнг 3x1,5
	Свет гаража	L02.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L02.1	ВВГнг 3x1,5
		L02.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L02.2	ВВГнг 3x1,5
	Люстра под навесом террасы	L03.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L03.1	ВВГнг 3x1,5
	Выключатель	VL03.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	VL03.1	ПВС 4x1
	Свет по участку	L05.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L05.1	ВВГнг 3x1,5
		L05.2	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L05.2	ВВГнг 3x1,5
		L05.3	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L05.3	ВВГнг 3x1,5
		L05.4	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L05.4	ВВГнг 3x1,5
		L05.5	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L05.5	ВВГнг 3x1,5
	Подсветка въездных ворот	L06.1	Кабель силовой	ЩО-1 пом.27	L06.1	ВВГнг 3x1,5
Электропит.	Розетки по участку	P05.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P05.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетки террасы	P02.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P02.1	ВВГнг 3x2,5
	Розетки гаража	P03.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P03.1	ВВГнг 3x2,5

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

	Питание ЛОС(септика)	P06.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P06.1	ВВГнг 3х2,5
	Питание насоса скважины	P07.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P07.1	ВВГнг 3х2,5
	Питание ворот	P08.1	Кабель силовой	ЩС-1 пом.27	P08.1	ВВГнг 3х2,5
<b>Отопление</b>						
	Коллектор Р №1	SM-R1	Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R1.1	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R1.2	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R1.3	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R1.4	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R1.5	ПВС 2х0,75
	Коллектор Р №2	SM-R2	Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.1	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.2	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.3	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.4	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.5	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.6	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.7	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.8	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.9	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.10	ПВС 2х0,75
	Коллектор Р №3	SM-R3	Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R3.1	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R3.2	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R3.3	ПВС 2х0,75
	Коллектор Р №4	SM-R4	Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.1	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.2	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.3	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.4	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.5	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.6	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.7	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.8	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R4.9	ПВС 2х0,75
	Коллектор Р №5	SM-R5	Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R5.1	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R5.2	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R5.3	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R5.4	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R5.5	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R5.6	ПВС 2х0,75
	Коллектор ТП №1	SM-T1	Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-T1.1	ПВС 2х0,75
			Кабель силовой	ЩСУ-1 пом.27	SM-R2.2	ПВС 2х0,75

Инв.№подл. Подл. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

Лист  
27

			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-R2.3	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-R2.4	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-R2.5	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-R2.6	ПВС 2x0,75	
	Коллектор ТП №2	SM-T2	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T2.1	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T2.2	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T2.3	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T2.4	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T2.5	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T2.6	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T2.7	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T2.8	ПВС 2x0,75	
	Коллектор ТП №3	SM-T3	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.1	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.2	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.3	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.4	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.5	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.6	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.7	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.8	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.9	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.10	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.11	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T3.12	ПВС 2x0,75	
	Коллектор ТП №4	SM-T4	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T4.1	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T4.2	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T4.3	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T4.4	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T4.5	ПВС 2x0,75	
	Коллектор ТП №5	SM-T5	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.1	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.2	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.3	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.4	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.5	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.6	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.7	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.8	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.9	ПВС 2x0,75	
			Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	SM-T5.10	ПВС 2x0,75	
<b>Вентиляция</b>							
	Клапан притока пом.19	CPR-19	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	CPR-19	ПВС 2x0,75	
	Клапан притока пом.22	CPR-22	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	CPR-19	ПВС 2x0,75	
	Клапан притока пом.24	CPR-24	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	CPR-19	ПВС 2x0,75	
	Клапан притока пом.28	CPR-28	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	CPR-19	ПВС 2x0,75	

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

	Клапан притока пом.29	CPR-29	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	CPR-19	ПВС 2x0,75
	Клапан притока пом.32	CPR-32	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	CPR-19	ПВС 2x0,75
	Вытяжной вентилятор	ВШК.1	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.1	ПВС 2x0,75
		ВШК.2	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.2	ПВС 2x0,75
		ВШК.3	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.3	ПВС 2x0,75
		ВШК.4	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.4	ПВС 2x0,75
		ВШК.5	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.5	ПВС 2x0,75
		ВШК.6	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.6	ПВС 2x0,75
		ВШК.7	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.7	ПВС 2x0,75
		ВШК.8	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.8	ПВС 2x0,75
		ВШК.9	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.9	ПВС 2x0,75
		ВШК.10	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.10	ПВС 2x0,75
		ВШК.11	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.11	ПВС 2x0,75
		ВШК.12	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.12	ПВС 2x0,75
		ВШК.13	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШК.13	ПВС 2x0,75
	Вытяжной вентилятор	ВШ.1	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШ.1	ПВС 2x0,75
		ВШ.2	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШ.2	ПВС 2x0,75
		ВШ.3	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШ.3	ПВС 2x0,75
		ВШ.4	Кабель силовой	ЩС-М пом.41	ВШ.4	ПВС 2x0,75
		ВШ.5	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ВШ.5	ПВС 2x0,75
		ВШ.6	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ВШ.6	ПВС 2x0,75
		ВШ.7	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ВШ.7	ПВС 2x0,75
<b>Другие системы</b>						
	Подогрев кровли	КПЭ.1	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КПЭ.1	ВВГнг 3x1,5
		КПЭ.2	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КПЭ.2	ВВГнг 3x1,5
		КПЭ.3	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КПЭ.3	ВВГнг 3x1,5
		КПЭ.4	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КПЭ.4	ВВГнг 3x1,5
	Подогрев крыльца	ТПЭ.1	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ТПЭ.1	ВВГнг 3x1,5
		ТПЭ.2	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ТПЭ.2	ВВГнг 3x1,5
		ТПЭ.3	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ТПЭ.3	ВВГнг 3x1,5
		ТПЭ.4	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ТПЭ.4	ВВГнг 3x1,5
		ТПЭ.5	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ТПЭ.5	ВВГнг 3x1,5
		ТПЭ.6	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	ТПЭ.6	ВВГнг 3x1,5
	Подогрев труб	КО.1	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КО.1	ВВГнг 3x1,5
		КО.2	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КО.2	ВВГнг 3x1,5
		КО.3	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КО.3	ВВГнг 3x1,5
		КО.4	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КО.4	ВВГнг 3x1,5
		КО.5	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КО.5	ВВГнг 3x1,5
		КО.6	Кабель силовой	ЩСЧ-1 пом.27	КО.6	ВВГнг 3x1,5

Инв.№подл.

Подл. и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Техническое задание на прокладку  
кабельных трасс

	<i>Перекрытие воды</i>	<i>EK16.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK16.1</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK16.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK16.2</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK9.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK9.1</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK9.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK9.2</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK21.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK21.1</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK21.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK21.2</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK25.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK25.1</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK25.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK25.2</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK30.1</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK30.1</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	
		<i>EK30.2</i>	<i>Кабель силовой</i>	<i>ЩСУ-1 пом.27</i>	<i>EK30.2</i>	<i>ПВС 2x0,75</i>	

Образец Petroinstall

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						Техническое задание на прокладку кабельных трасс	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		30